



د افغانستان بانک

آمریت عمومی تدارکات

د وادنیزو مدیریت

گزارش رویداد جلسه قبل آفر گشایی

پروژه: تهیه و نصب سیستم سولری ضرورت نمایندگی های د افغانستان بانک

زابل، کنر، پکتیکا و بامیان

نمبر تشخیصیه پروژه: DAB/1403/NCB/W04

حسب شرایط شرطنامه معیاری پروژه تهیه و نصب سیستم سولری ضرورت نمایندگی های د افغانستان بانک زایل، کنر، پکتیکا و بامیان دارای نمبر تشخیصیه DAB/1403/NCB/W04 الیوم بساعت 10 بجه روز شنبه مورخ 1403/04/16 جلسه قبل از آفر گشایی در آمریت عمومی تدارکات تدویر یافت که به تعداد 4 شرکت در جلسه متذکره حاضر گردیدند که سوالات و جوابات شرکت ها قرار ذیل میباشد.

1- نوعیت بطری چگونه باشد؟

جواب: بطری تیزابی است و دارنده این مشخصات است ( 200 Ah, 12 V, Lead acid battery, weight 65 Kg )  
(or greater, Tubular company, Hindi, or Equivalent,

2- در بخش بطری های سولر نمایندگی کنر، بطری خشک تحریر گردیده یکی از شرکت ها اظهار نمود بطری خشک پیدا نمی گردد بطری تیزابی پیدا می گردد.

جواب: بطری ها برای سیستم سولری نماینده کنر تیزابی است و دارنده این مشخصات است ( 200 Ah, 12 V, Lead acid battery, weight 65 Kg or greater, Tubular company, Hindi, or Equivalent,

3- در بخش 17 مشخصات، مصارف ساختمانی مشخص نیست.

جواب: مصارف ساختمانی - Concrete PCC, if its required در صورت ضرورت در ساحه (1 متر مکعب) در نظر گرفته شده و ممکن هیچ استفاده صورت نگرفته شود.

4- در بخش 19 کارکرد دستگاه چه مدت باشد.

جواب: برای یک سال مکمل حفظ و مراقبت سیستم سولری لازمی است-

5- نوعیت چوکات چه نوع در هر چهار ولایت نصب شود واضح گردد.

جواب: چوکات برای پینل های سولری از انگل ایرن ساخته میشود و دارنده این مشخصات است ( Angle Iron steel structure, Angle Iron steel Size (40x40x3) mm, and Iron steel structure should be painted (by oil-based paint.

6- نوعیت نصب چوکات سولر چه نوع باشد آیا دبل وپیچ شود یا کانکریت گردد.

جواب: چوکات پینل های سولری باید د کانکریت گرفته شود و پایه های چوکات در کانکریت گرفته میشود و سائز کانکریت آن (Concrete blocks, 40cm\*40cm\*40cm, PCC)

7- کندن کاری در مشخصات ذکر شده هدف چه است.

جواب: در صورت ضرورت در ساحه برای کیبل های برق کندن کاری در نظر گرفته شد که سائز آن (1 متر مکعب) گرفته شده و ممکن هیچ استفاده صورت نگرفته شود.

8- در مشخصات امورات ایجابی ذکر شده هدف آن چه است واضح گردد.

جواب: امورات ایجابی هدف آن این است که تمام کار های مربوط همو جنس و یا کار خود باید اجرا شود.

9- حفظ و مراقبت از سیستم سولری آیا شرکت قراردادی مکلف به موظف کارمند فنی که ۲۴ ساعت در بانک بانک باشد است؟

جواب: به کارمند فنی شرکت ضرورت نیست که ۲۴ ساعت در نماینده گسی بانک باشد اما در صورت خرابی دستگاه باید حاضر شود و مشکل سیستم رفع کند.

10- اگر سولر و یا بطری در جریان یک سال بسوزد یا شکسته شود این پرزه جات مسوولیت کدام طرف است که خریداری شود؟

جواب: اگر سولر و بطری در جریان یک سال بسوزد یا خراب شود مسوولیت شرکت است که ترمیم یا تبدیل کند. و در حالت حوادث طبیعی شکسته شدن پینل های سولری یا دیگه تجهیزات برق مسوولیت شرکت نیست. شرکت تنها مجبور است که یک سال مکمل حفظ و مراقبت از کارکردگی سیستم سولری بکند.

گزارش هذا توسط هیئت مظف برگزاری جلسه قبل از آفر گشایی ترتیب و صحت است.

بااحترام

انجنیر شیر احمد نورزاد  
انجینر آمریت خدمات عمومی



عزت الله رازی  
مدیر امور ساختمان آمریت عمومی تدارکات

